



**מכרז פומבי 20/2016 - הקמת בי"ס יסודי אלהלאל בעארה**

**הבהרות מספר 1**

1. דלתות- מדובר בעץ מלא 100% עם קנט בוק מסביב.
2. סוג המעלית- אין חובה להיצמד לסוג המעלית שצויין- ניתן להציע מעלית שוות ערך לסוג שנדרש, והכל בתיאום ובאישור המועצה, תוך התחשבות בלוח הזמנים שהוקצב לפרויקט.
3. סוג אלומניום- 7000. אין תריסים אלא אם צוין מפורשות בתוכניות.
4. לגבי סוג הקרקע- מדובר בקרקע סלעית קלה. ניתן לפנות למתכנן ולקבל דו"ח ביסוס קרקע.
5. תוכניות וכתבי כמויות יצורפו כשהן חתומות ע"י המציעים. (אפשר במעטפה נוספת).
6. בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת ניתן בנוסף להתקשר למתכנן לפי מספר הטלפון הרשום על גבי התוכניות.

**מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  
יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז.  
בהצלחה.**