



20 אוגוסט 2025

שאלות הבהרה מס' 1 –

מכרז 27/2025 עבודות שיפוץ ושדרוג מגרש שחב"ק

1. שאלה

א. מאחר וסיור הקבלנים שנערך היה רשות ולא חובה - ואנו חברה שמספקת ומתקינה דשא סינתטי למגרשי שחב"ק וכדורגל מאושר פיפ"א וספק מועדף פיפ"א - (התקנו עד היום למעלה מ 100 מגרשי שחב"ק -) ובנינו למעלה מ 10 מגרשים כקבלן ראשי דרך משכ"ל (האם נוכל לקבל מכם את רשימת ופרטי הקבלנים בעלי הסיווג שרכשו את המכרז בכדי להציע להם את הדשא שלנו ?

תשובה

לא ניתן לפרסם את רשימת הקבלנים שהגיעו לסיור.

2. שאלה

הערות מקצועיות :

א. ידוע לכל כי בשנים האחרונות אושר ע"י ה "טוטו – קרן המיתקנים " שינוי בדגם הדשא שמו תקן במגרשי השחב"ק - כיום מתקינים דשא עם אורך סיב 60 מ"מ ללא צורך בשוק פד - מרבד דשא שמחזיק יותר ועולה פחות כסף.

ב. שערי הקט רגל שמותקנים במגרש שחב"ק צריכים להיות במידות 5 X 52 מאלומיניום ונשלפים ולא שערי ברזל שרשומים בכתב הכמויות במכרז ?

ג. לידיעה - המחיר הרשום במכרז עבור דשא 40 מ"מ ושוק פד כולל פרוק ופינוי דשא קיים – הכנת השטח עם גריידר לייזר להתקנת דשא חדש ובדיקת מעבדה מאושרת פיפ"א ע"פ קרן המיתקנים הינו 180 ₪ לפני הנחת מכרז ולפני רווח קבלני - מחיר סופי שאינו תואם מחיר השוק ויחייב את הקבלנים לחפש דשא סינתטי באיכות נמוכה .

תשובה

המועצה פרסמה את המכרז רק לאחר קבלת אישור יציאה למכרז ולאחר בדיקת כתב הכמויות והתכניות על ידי חברת הבקרה של משרד הספורט.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .
יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק ממסמכי המכרז .
בהצלחה.

בכבוד רב,
ד"ר ניזאר אבו עקל
ראש המועצה